

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 578  
МБДОУ- детский сад № 578



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ-д/сад №578  
С.В.Новикова  
«19» декабря 2017г.

АКТ  
проведения технического осмотра  
лестничных пролетов, маршей

Комиссия в составе: председатель комиссии:

заведующий МБДОУ - Новикова С.В.

члены комиссии: зам. зав по АХЧ - Худякова Г.В.

зам. зав по ВМР - Смирнова С.А.

председатель профкома ДОУ - Прель С.А.

провела технический осмотр лестничных пролетов, маршей, расположенных в правом и левом крыле здания.

Обрешетка закреплена прочно к полу (приварена) и к стене.

Высота 1,4м, промежуток между прутьями не более 8см., детские перила находятся ниже, параллельно высоким.

Лестничные перила установлены вдоль всего лестничного пролета первого и второго этажей и маршей на втором этаже.

Лестничные пролеты и марши соответствуют требованиям безопасности.

Председатель комиссии:

Новикова С.В.

Члены комиссии:

19.12.17 г. Худякова Г.В.

19.12.17 г. Смирнова С.А.

19.12.17 г. Прель С.А.

«19» декабря 2017 г.