

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 578
МБДОУ - детский сад № 578

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ, ПОМЕЩЕНИЙ И ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
САДА К ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

г. Екатеринбург

19.12.2017 г.

Комиссия в составе:

Председатель: С.В.Новикова

Члены комиссии: Прель С.А. -председатель профкома ДОУ

Смирнова С.А. - зам. зав. по ВМР

Худякова Г.В. - зам. зав. по АХЧ

Провела проверку готовности здания и территории детского сада к организации массовых мероприятий, связанных с празднованием Нового года.

Комиссия установила:

1. Доступ на территорию детского сада осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом. Вахтеру даны указания на ужесточение пропускного режима на время проведения праздничных мероприятий. Дополнительно введено дежурство администрации.
2. Территория своевременно очищается от снега и наледи. Бытовые отходы хранятся в специально отведённом месте в закрытых контейнерах.
3. Пути эвакуации из здания свободны и легко открываются с внутренней стороны.
4. На 1-м и 2-м этажах развешаны планы эвакуации. У сторожей и вахтёра имеются телефоны дежурных служб и администрации.
5. Помещения детского сада обеспечены первичными средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями) в соответствии с нормативами. Огнетушители находятся в исправном состоянии.
6. Праздничные мероприятия будут проводиться в музыкальном зале, расположенном на втором этаже здания. Музыкальный зал имеет два основных выхода. Над запасными выходами установлены световые указатели зелёного цвета с надписью «Выход». На окнах отсутствуют решётки. Ёлка установлена на устойчивой подставке, ветки не касаются стен и потолка. Для иллюминации использованы электрогирлянды заводского производства с последовательным включением лампочек напряжением 12 вольт.
7. С персоналом детского сада проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности при организации новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей.
8. На стенде размещена информация по охране труда «Осторожно: Новый год!»

Комиссия решила:

На основании осмотра здания и территории детского сада считать здание и территорию готовыми к безопасному проведению массовых мероприятий.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Прель С.А.

Худякова Г.В.

Смирнова С.А.



Новикова С.В.

Прель С.А. 19.12.17

Худякова Г.В. 19.12.17

Смирнова С.А. 19.12.17